

## Klassifizierungsbericht

Nummer	18-001066-PR05 (NW 03-K17-09-de-02)
Inhaber	APU AG Rheinweg 7 8200 Schaffhausen Schweiz
Produkt	Anputzdichtleiste für den Einsatz in WDVS
Bezeichnung	<b>W29-pro</b> APU Gewebeleiste PUR-EX-pro mit Schattenfuge
Details	Dichtleiste Zweiteilige Anputzdichtleiste mit integriertem vor-komprimierten Dichtband und angeschweisstem Gewebestreifen; Abmessungen 22 mm x 16 mm; Anbindung zum Blendrahmen Doppelseitiges Schaumstoffklebeband 4 mm x 14 mm mit modifiziertem Acrylat-Haftklebstoff; Abdichtung zum Blendrahmen: imprägniertes PUR-Fugendichtungsband (BG1) 10 mm; Klebstoffart Modifiziertes Acrylat
Besonderheiten	-/-

### Ergebnis

Beständigkeit gegen mechanische Wechsellasten gemäß Abschnitt 6.2.1 der ÖNORM B 6400-2:2017-09



## Anforderungen der Klasse III erfüllt

Klassen nach ÖNORM B 6400-2	Dehnung	Stauchung	Scherung in beide Richtungen	
			quer	längs
Klasse II (3D beweglich)	≥ 3,0 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm
Klasse III (3D beweglich mit erhöhten Anforderungen)	≥ 3,5 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm

ift Rosenheim  
17.06.2019



Christian Neudecker  
Stv. Prüfstellenleiter  
Labor Materialprüfung



Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Materialprüfung

### Grundlagen

ÖNORM B 6400-2:2017-09

Prüfbericht: 18-001066-PR05 PB-K17-09-de-03

Ersetzt ift-Nachweis:

18-001066-PR05 NW 03-K17-09-de-01 vom 28.02.2019.

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

### Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die og Grundlagen sich nicht geändert haben.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

### Identity-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: C5B-EA433