

KURZBERICHT Nr. 2025-18-0278-K2

Version 1.de

Bewegungsaufnahmefähigkeit von Anputzdichtleisten nach VDPM Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Aussenputz und WDVS“, Ausgabe 1, Stand Mai 2021

Antragsteller APU AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
SCHWEIZ

Bauart Teleskop-Gewebeleiste aus PVC, Schaumband mit Acrylat- Haftklebstoff, aufgeklebt auf Kunststofffensterprofilabschnitte.

Produktbezeichnung **W26 - APU Teleskop-Gewebeleiste IDEAL -R**

Eigenschaft Teleskop-Gewebeleisten obiger Bauart weisen gemäß Prüfbericht Nr. 2025-18-0278-B1 nach VDPM-Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtbändern bei Außenputz und WDVS“, Ausgabe 1, Stand Mai 2021 nachfolgende Beständigkeit gegen mechanische Wechsel-lasten auf:

Prüfung	Anzahl der Prüfzyklen	Klassifizierung (gemäß VDPM- Merkblatt)
Dehnung/Stauchung +3,5mm/-2,0mm	3000	Klasse A erfüllt
Scherung in Längsrichtung +2,0mm/-2,0mm	3000	Klasse A erfüllt
Scherung in Querrichtung +2,0mm/-2,0mm	3000	Klasse A erfüllt

Klassifizierung: Klasse A gemäß VDPM Merkblatt Ausgabe 1, Stand Mai 2021, Tabelle 4

Gültigkeit Laufzeit des genannten Merkblatts

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
29.07.2025

Christoph Ciniawsky
Sachbearbeiter

Anlage: Zeichnung Teleskop-Gewebeleiste „W26 - APU Teleskop-Gewebeleiste IDEAL -R“

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG

Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 674947 0
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Dr. Christoph Sinder

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ-Stelle nach
Landesbauordnung BAY33
Notified Body No. 1644

