

K U R Z B E R I C H T Nr. 2025-18-0280-K1

Version 1.de

Ermittlung der Schlagregendichtheit unter Heranziehung von DIN EN 1027 : 2016-09 an
Teleskop-Gewebeleisten

Antragsteller	APU AG Rheinweg 7 8200 Schaffhausen SCHWEIZ
Bauart	Teleskop-Gewebeleiste aus PVC, Schaumband mit Acrylat- Haftklebstoff, aufgeklebt auf Kunststofffensterprofilabschnitte, APU-Teleskop-Gewebeleiste IDEAL-R, Dehnung 3,5 mm, Scherung quer 2,0 mm, Scherung längs 2,0 mm, 1 Stoß integriert
Produktbezeichnung	W26
Maße	geprüfte Länge je Teleskop-Gewebeleiste ca. 1400 mm
Dichtungen	PE-Schaumband
Ergebnis	gemäß Prüfbericht Nr. 2025-18-0280-B1 Schlagregendichtheit unter Heranziehung DIN EN 1027 W26 600 Pa Bis einschließlich 600 Pa kein Wassereintritt an der Längsfuge
Gültigkeit	Laufzeit der genannten Normen

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
29.07.2025

Andreas Nerz
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D - 83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 674947 0
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Dr. Christoph Sinder

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ-Stelle nach
Landesbauordnung BAY33
Notified Body No. 1644