

K U R Z B E R I C H T Nr. 2024-18-0310-K8

Version 2.de

Ermittlung der Schlagregendichtheit unter Heranziehung von DIN EN 1027 : 2016-09 an Gewebeanputzdichtleisten

Antragsteller	APU AG Rheinweg 7 8200 Schaffhausen SCHWEIZ
Bauart	Selbstklebendes Kunststoffprofil mit aufgeschweißtem Glasfasergewebe zum Ausbilden einer dauerhaften Anschlussfuge an Bauteilen, APU Gewebeleiste ROMA Profil mit Schlaufe, Dehnung 3,5 mm, Scherung quer und längs je 2,0 mm.
Produktbezeichnung	W31 APU Gewebeleiste ROMA
Maße	geprüfte Länge je Gewebeanputzdichtleiste ca. 1400 mm
Dichtungen	PE-Schaumband selbstklebend
Ergebnis	gemäß Prüfbericht Nr. 2024-18-0310-B3 Schlagregendichtheit unter Heranziehung DIN EN 1027 W31 600 Pa Bis einschließlich 600 Pa kein Wassereintritt an der Längsfuge
Gültigkeit	Laufzeit der genannten Normen

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Stellvertretender Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
10.12.2024

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D - 83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 674947 0
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Dr. Christoph Sinder

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ-Stelle nach
Landesbauordnung BAY33
Notified Body No. 1644