

K U R Z B E R I C H T Nr. 2025-18-0281-K1

Version 2.de

Prüfung Schlagregendichtheit nach ÖNORM 6400-2 2026-02-01 „Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) – Teil 2: Produkte, Prüfungen und Anforderungen“

Ermittlung der Schlagregendichtheit unter Heranziehung von DIN EN 1027 : 2016-09 an Gewebeanputzdichtleisten

Antragsteller	APU AG Rheinweg 7 8200 Schaffhausen SCHWEIZ
Bauart	Gewebeleiste aus PVC, Sk-PE-Schaumband mit Acrylat- Haftklebstoff, aufgeklebt auf Kunststofffensterprofilabschnitte, APU- -Gewebeleiste MILANO-plus, Dehnung 3,5 mm, Scherung quer 2,0 mm
Produktbezeichnung	W32plus
Maße	geprüfte Länge je Gewebeleiste ca. 1400 mm
Dichtungen	PE-Schaumband
Ergebnis	gemäß Prüfbericht Nr. 2025-18-0281-B1 Schlagregendichtheit unter Heranziehung DIN EN 1027 W32plus 600 Pa Bis einschließlich 600 Pa kein Wassereintritt an der Längsfuge
Gültigkeit	Laufzeit der genannten Normen

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
04.03.2026

Andreas Nerz
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 674947 0
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PFB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Stefanie Steinmeier

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ Stelle nach
Landesbauordnung BAY 33
Notified Body No. 1644