

KURZBERICHT Nr. 2026-18-0324-K6

Version 2.de

Beständigkeit gegen dynamische Wechsellasten nach Abs. 6.2.1, Temperaturbeständigkeit nach Abs. 6.3, sowie Schlagregendichtheit nach Abs. 6.2.2, ÖNORM B 6400-2:2026-02 „Außenwand-Wärmedämm- Verbundsysteme (WDVS) – Teil 2: Produkte, Prüfungen und Anforderungen“.

Antragsteller APU AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
SCHWEIZ

Bauart Abdichtungssysteme bestehend aus PVC- Grundkörpern, drückende Abdichtung mittels PUR- Dichtband. Fixierung auf den Fensterprofilen mit selbstklebenden PE- Dichtband. Maueranschluss mit Armierungsgewebehahn 4 x 4 mm.

Produktbezeichnung **W37pro – APU- Gewebeleiste PUR-FIX-Light-pro**
Eigenschaft Teleskop- Gewebe- Anputzleisten obiger Bauart weisen gemäß Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 2026-18-0324-G1 nach ÖNORM B 6400-2:2026-02 „Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), Teil 2: Produkte, Prüfungen und Anforderungen“ nachfolgende Beständigkeit gegen dynamische Wechsellasten, Schlagregen und Temperaturbeständigkeit auf.

Prüfung	Anzahl der Prüfzyklen	Klassifizierung
Dehnung/Stauchung +3,5mm/-2,0mm	3000	Klasse D erfüllt
Scherung in Längsrichtung +2,0mm/-2,0mm	3000	Klasse D erfüllt
Scherung in Querrichtung +2,0mm/-2,0mm	3000	Klasse D erfüllt

Klassifizierung: **Klasse D** gemäß ÖNORM B 6400-2:2026-02

Schlagregendichtheit: **600 Pa** nach ÖNORM B 6400-2:2026-02
Bis einschließlich 600 Pa kein Wassereintritt an der Längsfuge

Temperaturbeständigkeit: **Klasse D** gemäß ÖNORM B 6400-2:2026-02

Gültigkeit Laufzeit ÖNORM B 6400-2:2026-02

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
12.06.2026

Christoph Ciniawsky
Sachbearbeiter

Anlage: Zeichnung „W37pro – APU- Gewebeleiste PUR-FIX- Light-pro“

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG

Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 6749470
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Stefanie Steinmeier

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ Stelle nach
Landesbauordnung BAY 33
Notified Body No. 1644

