

## KURZBERICHT Nr. 2026-18-0324-K7

Version 1.de

Beständigkeit gegen dynamische Wechsellasten nach Abs. 6.2.1, Temperaturbeständigkeit nach Abs. 6.3, ÖNORM B 6400-2:2026-02 „Außenwand- Wärmedämm- Verbundsysteme (WDVS) – Teil 2: Produkte, Prüfungen und Anforderungen“.

**Antragsteller** APU AG  
Rheinweg 7  
8200 Schaffhausen  
SCHWEIZ

**Bauart** Abdichtungssysteme bestehend aus PVC- Grundkörpern, drückende Abdichtung mittels PUR- Dichtband BG1. Fixierung auf den Fensterprofilen mit selbstklebenden PE- Dichtband. Maueranschluss mit Armierungswebefahne 4 x 4 mm.

**Produktbezeichnung** **W38flex – APU- Gewebeleiste PUR-FIX-flex**  
**Eigenschaft** Teleskop- Gewebe- Anputzleisten obiger Bauart weisen gemäß Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 2026-18-0324-G1 nach ÖNORM B 6400-2:2026-02 „Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), Teil 2: Produkte, Prüfungen und Anforderungen“ nachfolgende Beständigkeit gegen dynamische Wechsellasten, Schlagregen und Temperaturbeständigkeit auf.

| Prüfung                                 | Anzahl der Prüfzyklen | Klassifizierung         |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Dehnung/Stauchung +3,5mm/-2,0mm         | 3000                  | <b>Klasse D erfüllt</b> |
| Scherung in Längsrichtung +2,0mm/-2,0mm | 3000                  | <b>Klasse D erfüllt</b> |
| Scherung in Querrichtung +2,0mm/-2,0mm  | 3000                  | <b>Klasse D erfüllt</b> |

**Klassifizierung:** **Klasse D** gemäß ÖNORM B 6400-2:2026-02

**Temperaturbeständigkeit:** **Klasse D** gemäß ÖNORM B 6400-2:2026-02

**Gültigkeit** Laufzeit ÖNORM B 6400-2:2026-02

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger  
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen  
11.06.2026

Christoph Ciniawsky  
Sachbearbeiter

Anlage: Zeichnung „W38flex – APU- Gewebeleiste PUR-FIX-flex“

### PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG

Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24  
D-83071 Stephanskirchen  
+49 (0) 80 36 / 6749470  
info@pfb-rosenheim.de  
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871  
AG Traunstein HRB 16490  
phG PfB Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführung:  
Matthias Demmel, Stefanie Steinmeier

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025  
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065  
PÜZ Stelle nach  
Landesbauordnung BAY 33  
Notified Body No. 1644

