

KURZBERICHT Nr. 2024-18-0618-K2

Version 1.de

Bewegungsaufnahmefähigkeit von Anputzdichtleisten nach VDPM Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Aussenputz und WDVS“, Ausgabe 1, Stand Mai 2021

Antragsteller APU AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
SCHWEIZ

Bauart Gewebeanputzdichtleiste aus PVC mit integriertem PUR-Dichtband.

Produktbezeichnung **W38flex** **APU Gewebeleiste PUR FIX-flex**

Eigenschaft Fensteranschluss-Profile obiger Bauart weisen gemäß Prüfbericht Nr. 2024-18-0618-B1 nach VDPM-Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS“, Ausgabe 1, Stand Mai 2021 nachfolgende Beständigkeit gegen mechanische Wechsel-lasten auf:

Prüfung	Anzahl der Prüfzyklen	Klassifizierung (gemäß VDPM- Merkblatt)
Dehnung/Stauchung +3,5mm/-2,0mm	3000	Klasse A erfüllt
Scherung in Längsrichtung +4,0mm/-4,0mm	3000	Klasse A erfüllt
Scherung in Querrichtung +2,0mm/-2,0mm	3000	Klasse A erfüllt

Klassifizierung: Klasse A gemäß VDPM Merkblatt Ausgabe 1, Stand Mai 2021, Tabelle 4

Gültigkeit Laufzeit des genannten Merkblatts

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
19.12.2024

Dipl.-Ing. (FH) Harald Kopp
Sachbearbeiter

Anlage: Zeichnung „Gewebanputzleiste W38flex“

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG

Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 6749470
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Dr. Christoph Sinder

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ-Stelle nach
Landesbauordnung BAY33
Notified Body No. 1644

