

KURZBERICHT Nr. 2026-18-0459-K2

Version 2.de

Beständigkeit gegen dynamische Wechsellasten nach Abs. 6.2.1, die Schlagregendichtheit nach Abs. 6.2.2, sowie die Temperaturbeständigkeit nach Abs. 6.3, ÖNORM B 6400-2:2026-02 „Außenwand- Wärmedämm- Verbundsysteme (WDVS) – Teil 2: Produkte, Prüfungen und Anforderungen“.

Antragsteller APU AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
SCHWEIZ

Bauart Abdichtungssysteme bestehend aus PVC- Grundkörpern, drückende Abdichtung mittels PUR- Dichtband BG1. Fixierung auf den Fensterprofilen mit selbstklebenden PE- Dichtband. Maueranschluss mit Armierungswebefahne 4 x 4 mm.

Produktbezeichnung **W38flex- pro – APU- Gewebeleiste PUR- FIX- pro- s**
Eigenschaft Gewebe- Anputz- Dichtleisten obiger Bauart weisen gemäß Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 2026-18-0459-G1 nach ÖNORM B 6400-2:2026-02 „Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), Teil 2: Produkte, Prüfungen und Anforderungen“ nachfolgende Beständigkeit gegen dynamische Wechsellasten und Schlagregen auf.

Prüfung	Anzahl der Prüfzyklen	Klassifizierung
Dehnung/Stauchung +3,5mm/-2,0mm	3000	Klasse D erfüllt
Scherung in Längsrichtung +2,0mm/-2,0mm	3000	Klasse D erfüllt
Scherung in Querrichtung +2,0mm/-2,0mm	3000	Klasse D erfüllt

Klassifizierung: **Klasse D** gemäß ÖNORM B 6400-2:2026-02;

Schlagregendichtheit: **600 Pa** nach ÖNORM B 6400-2:2026-02;
Bis einschließlich 600 Pa kein Wassereintritt an der Längsfuge;

Temperaturbeständigkeit **Klasse D** gemäß ÖNORM B 6400-2:2026-02;

Gültigkeit Laufzeit ÖNORM B 6400-2:2026-02;

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
17.08.2026

Christoph Ciniawsky
Sachbearbeiter

Anlage: Zeichnung „W38flex- pro – APU Gewebeleiste PUR- FIX- pro- s“

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG

Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 6749470
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
pHG Pfb Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Stefanie Steinmeier

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ Stelle nach
Landesbauordnung BAY 33
Notified Body No. 1644

